Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20
Телефон: (8-384-2) 64-10-00, факс (8-384-2) 64-20-62, E-mail: fguzko@mail.ru
Почтовый адрес ИЛЦ: 652152, Кемеровская область, город Мариинск, 1-й Микрорайон, 5а помещение 3
т.(8-384-43) 5-79-85, ф. (8-384-43)5-79-85, E-mail: ffguz_marko@mail.ru
Реквизиты банка: ИНН 4205081103 КПП 420501001, ОКПО 74313499, ОКТМО 32701000, ОГРН 1054205030384
УФК по Кемеровской области (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»)
л/с 20396Х66810, р/с 40501810700002000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
БИК 043207001 Код 00000000000000000130

Зарегистрирован в Госреестре 01.09.2015 г. № РОСС RU.0001.515123

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2818 от 10 апреля 2019 г.

1.	**Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах
	Фактический адрес заявителя: 652152, Кемеровская область, г. Мариинск, 1-й Микрорайон **Юридический адрес заявителя:** 650099, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 24 **ИНН:** 4205081760 **ОГРН:** 1054205036434
2.	**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес:** Ачинская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Красноярской железной дороги – филиала ОАО РЖД, 662156, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Привокзальная, 3
	Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Кран в жилом доме по адресу: г. Мариинск, ул. Вокзальная, № 24-48
3.	**Цель отбора:** Госзаказ. Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах № 151 от 10.04.2019 г.; срок исполнения до 12.04.2019 г. (работа 1.2)
4.	**Наименование пробы (образца), дата и час изготовления:** Вода централизованных систем водоснабжения Количество образца: 0,5 л Дата изготовления: 10.04.2019 г.
	Тара, упаковка: стеклянная емкость
	Условия хранения, срок годности: не регламентируется
5.	**Изготовитель (наименование, фактический адрес):** ОАО «РЖД» 662156, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Привокзальная, 3
	Страна-изготовитель, регион: Россия, Красноярский край
6.	**Номер партии, объём партии:** -
7.	**Дата и время отбора:** 10.04.2019 г. 12 ч 25 мин – 12 ч 35 мин
8.	**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 10.04.2019 г. 13 ч 10 мин
9.	**Пробу отобрал (Ф.И.О. должность):** помощник врача по ГГ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Л.П. Козловой
10.	**Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О. должность):** мастера НГЧ Буевич Т.А.
11.	**Условия транспортировки:** -
12.	**Дополнительные сведения:** -
13.	**НД на продукцию:** -
14.	**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
15.	**НД, регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:** в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09) органолептические показатели: запах.
16.	**Код пробы (образца):** 2818-1.1-19-04

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и может быть воспроизведён частично или полностью только с согласия ИЛЦ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:

Образец поступил: 13 ч. 15 мин. 10.04.2019 г.
Начало исследований: 13 ч. 25 мин. 10.04.2019 г.
Окончание исследований: 10.04.2019 г.

Код 2818 -1.1/2.1-19-04

Наименование средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования:

Наименование, заводской номер	Марка	Инвентарный номер	Год введения в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, аттестат	Срок действия
Термометр ртутный стеклянный, 195	ТЛ-5	б/н	2012	клеймо 2 кв. 2018	до 27.06.2021
Водяная баня многоместная, 181081	UT 4304E	МК 21013400018	2017	2512	до 07.10.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований; при P=0,95	Гигиенический норматив или величина допустимого уровня, не более	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Запах при 20° С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Запах при 60° С	балл	1	2	ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность лиц ответственных за оформление данного протокола:

Оператор группы ПРКП _____ Е.Н. Смирнова

Руководитель ИЛЦ _____ Н.В. Осипова

Протокол выдан в 3-х экземплярах
Перепечатка воспрещена

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и может быть воспроизведён частично или полностью только с согласия ИЛЦ

Приложение к протоколу лабораторных испытаний № 2818 от 10 апреля 2019 г.

Заключение:

Представленный образец (проба) **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09) по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене: И.П.Брахнова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20
Телефон: (8-384-2) 64-10-00, факс (8-384-2) 64-20-62, E-mail: fguzko@mail.ru
Почтовый адрес ИЛЦ: 652152, Кемеровская область, город Мариинск, 1-й Микрорайон, 5а помещение 3
т.(8-384-43) 5-79-85, ф. (8-384-43)5-79-85, E-mail: ffguz_marko@mail.ru
Реквизиты банка: ИНН 4205081103 КПП 420501001, ОКПО 74313499, ОКТМО 32701000, ОГРН 1054205030384
УФК по Кемеровской области (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»)
л/с 20396Х66810, р/с 40501810700002000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
БИК 043207001 Код 00000000000000000130

Зарегистрирован в Госреестре 01.09.2015 г. № РОСС RU.0001.515123

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2817 от 10 апреля 2019

1.	**Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах
	Фактический адрес заявителя: 652152, Кемеровская область, г. Мариинск, 1-й Микрорайон **Юридический адрес заявители:** 650099, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 24 **ИНН:** 4205081760 **ОГРН:** 1054205036434
2.	**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес:** Ачинская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Красноярской железной дороги – филиала ОАО РЖД, 662156, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Привокзальная, 3
	Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Кран в жилом доме по адресу: г. Мариинск, ул. Тургенева, № 35-66
3.	**Цель отбора:** Госзаказ. Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах № 151 от 10.04.2019 г.; срок исполнения до 12.04.2019 г. (работа 1.2)
4.	**Наименование пробы (образца), дата и час изготовления:** Вода централизованных систем водоснабжения Количество образца: 0,5 л Дата изготовления: 10.04.2019 г.
	Тара, упаковка: стеклянная емкость
	Условия хранения, срок годности: не регламентируется
5.	**Изготовитель (наименование, фактический адрес):** ОАО «РЖД» 662156, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Привокзальная, 3
	Страна-изготовитель, регион: Россия, Красноярский край
6.	**Номер партии, объём партии:** -
7.	**Дата и время отбора:** 10.04.2019 г. 12 ч 10 мин – 12 ч 20 мин
8.	**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 10.04.2019 г. 13 ч 10 мин
9.	**Пробу отобрал (Ф.И.О. должность):** помощник врача по ГП ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Л.П. Козловой
10.	**Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О. должность):** мастера НГЧ Бусевич Т.А.
11.	**Условия транспортировки:** -
12.	**Дополнительные сведения:** -
13.	**НД на продукцию:** -
14.	**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
15.	**НД, регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:** в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09) органолептические показатели: запах.
16.	**Код пробы (образца):** 2817-1.1-19-04

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и может быть воспроизведён частично или полностью только с согласия ИЛЦ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:

Код 2817 -1.1/2.1-19-04

Образец поступил: 13 ч. 15 мин. 10.04.2019 г.
Начало исследований: 13 ч. 25 мин. 10.04.2019 г.
Окончание исследований: 10.04.2019 г.

Наименование средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования:

Наименование, заводской номер	Марка	Инвентарный номер	Год введения в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, аттестат	Срок действия
Термометр ртутный стеклянный, 195	ТЛ-5	б/н	2012	клеймо 2 кв. 2018	до 27.06.2021
Водяная баня многоместная, 181081	UT 4304E	МК 21013400018	2017	2512	до 07.10.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований; при P=0,95	Гигиенический норматив или величина допустимого уровня, не более	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Запах при 20° С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Запах при 60° С	балл	1	2	ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность лиц ответственных за оформление данного протокола:

Оператор группы ПРКП _____ В.Н. Смирнова

Руководитель ИЛЦ _____ И.В. Осипова

Общее количество страниц 2, страница 2
Протокол выдан в 3-х экземплярах
Перепечатка воспрещена

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и может быть воспроизведён частично или полностью только с согласия ИЛЦ

Приложение к протоколу лабораторных испытаний № 2817 от 10 апреля 2019 г.

Заключение:

Представленный образец (проба) **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09) по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене: И.П.Брахнова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20
Телефон: (8-384-2) 64-10-00, факс (8-384-2) 64-20-62, E-mail: fguzko@mail.ru
Почтовый адрес ИЛЦ: 652152, Кемеровская область, город Мариинск, 1-й Микрорайон, 5а помещение 3
т.(8-384-43) 5-79-85, ф. (8-384-43)5-79-85, E-mail: ffguz_marko@mail.ru
Реквизиты банка: ИНН 4205081103 КПП 420501001, ОКПО 74313499, ОКТМО 32701000, ОГРН 1054205030384
УФК по Кемеровской области (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»)
л/с 20396Х66810, р/с 40501810700002000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
БИК 043207001 Код 00000000000000000130

Зарегистрирован в Госреестре 01.09.2015 г. № РОСС RU.0001.515123

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2815 от 10 апреля 2019 г.

1.	**Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах
	Фактический адрес заявителя: 652152, Кемеровская область, г. Мариинск, 1-й Микрорайон **Юридический адрес заявителя:** 650099, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 24 **ИНН:** 4205081760 **ОГРН:** 1054205036434
2.	**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес:** Ачинская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Красноярской железной дороги – филиала ОАО РЖД, 662156, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Привокзальная, 3
	Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Кран в жилом доме по адресу: г. Мариинск, ул. Пальчикова, № 1ж-4
3.	**Цель отбора:** Госзаказ. Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах № 151 от 10.04.2019 г.; срок исполнения до 12.04.2019 г. (работа 1.2)
4.	**Наименование пробы (образца), дата и час изготовления:** Вода централизованных систем водоснабжения Количество образца: 0,5 л Дата изготовления: 10.04.2019 г.
	Тара, упаковка: стеклянная емкость
	Условия хранения, срок годности: не регламентируется
5.	**Изготовитель (наименование, фактический адрес):** ОАО «РЖД» 662156, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Привокзальная, 3
	Страна-изготовитель, регион: Россия, Красноярский край
6.	**Номер партии, объём партии:** -
7.	**Дата и время отбора:** 10.04.2019 г. 12 ч 45 мин – 12 ч 55 мин
8.	**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 10.04.2019 г. 13 ч 10 мин
9.	**Пробу отобрал (Ф.И.О. должность):** помощник врача по ГП ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Л.П. Козловой
10.	**Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О. должность):** мастера НГЧ Буевич Т.А.
11.	**Условия транспортировки:** -
12.	**Дополнительные сведения:** -
13.	**НД на продукцию:** -
14.	**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
15.	**НД, регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:** в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09) органолептические показатели: запах.
16.	**Код пробы (образца):** 2815-1.1-19-04

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и может быть воспроизведён частично или полностью только с согласия ИЛЦ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:

Образец поступил: 13 ч. 15 мин. 10.04.2019 г. Код 2815 -1.1/2.1-19-0
Начало исследований: 13 ч. 25 мин. 10.04.2019 г.
Окончание исследований: 10.04.2019 г.

Наименование средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования:

Наименование, заводской номер	Марка	Инвентарный номер	Год введения в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, аттестат	Срок действия
Термометр ртутный стеклянный, 195	ТЛ-5	б/н	2012	клеймо 2 кв. 2018	до 27.06.2021
Водяная баня многоместная, 181081	UT 4304E	МК 21013400018	2017	2512	до 07.10.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований; при P=0,95	Гигиенический норматив или величина допустимого уровня, не более	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Запах при 20° С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Запах при 60° С	балл	1	2	ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность лиц ответственных за оформление данного протокола:

Оператор группы ПРКП _____ Е.Н. Смирнова

Руководитель ИЛЦ _____ Н.В. Осипова

Протокол выдан в 3-х экземплярах
Перепечатка воспрещена

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и может быть воспроизведён частично или полностью только с согласия ИЛЦ

Приложение к протоколу лабораторных испытаний № 2815 от 10 апреля 2019 г.

Заключение:

Представленный образец (проба) **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09) по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене:  И.П.Брахнова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20
Телефон: (8-384-2) 64-10-00, факс (8-384-2) 64-20-62, E-mail: fguzko@mail.ru
Почтовый адрес ИЛЦ: 652152, Кемеровская область, город Мариинск, 1-й Микрорайон, 5а помещение 3
т.(8-384-43) 5-79-85, ф. (8-384-43)5-79-85, E-mail: ffguz_marko@mail.ru
Реквизиты банка: ИНН 4205081103 КПП 420501001, ОКПО 74313499, ОКТМО 32701000, ОГРН 1054205030384
УФК по Кемеровской области (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»)
л/с 20396Х66810, р/с 40501810700002000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
БИК 043207001 Код 00000000000000000130

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Зарегистрирован в Госреестре 01.09.2015 г. № РОСС RU.0001.515123

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2816 от 10 апреля 2019 г.

1.	**Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах
	Фактический адрес заявителя: 652152, Кемеровская область, г. Мариинск, 1-й Микрорайон **Юридический адрес заявителя:** 650099, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 24 **ИНН:** 4205081760 **ОГРН:** 1054205036434
2.	**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес:** Ачинская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Красноярской железной дороги – филиала ОАО РЖД, 662156, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Привокзальная, 3
	Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Водозабор по адресу: г. Мариинск, ул. Южная, № 1
3.	**Цель отбора:** Госзаказ. Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах № 151 от 10.04.2019 г.; срок исполнения до 12.04.2019 г. (работа 1.2)
4.	**Наименование пробы (образца), дата и час изготовления:** Вода централизованных систем водоснабжения Количество образца: 0,5 л Дата изготовления: 10.04.2019 г.
	Тара, упаковка: стеклянная емкость
	Условия хранения, срок годности: не регламентируется
5.	**Изготовитель (наименование, фактический адрес):** ОАО «РЖД» 662156, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Привокзальная, 3
	Страна-изготовитель, регион: Россия, Красноярский край
6.	**Номер партии, объём партии:** -
7.	**Дата и время отбора:** 10.04.2019 г. 11 ч 50 мин – 12 ч 00 мин
8.	**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 10.04.2019 г. 13 ч 10 мин
9.	**Пробу отобрал (Ф.И.О. должность):** помощник врача по ГП ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Л.П. Козловой
10.	**Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О. должность):** мастера НГЧ Буевич Т.А.
11.	**Условия транспортировки:** -
12.	**Дополнительные сведения:** -
13.	**НД на продукцию:** -
14.	**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
15.	**НД, регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:** в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09) органолептические показатели: запах.
16.	**Код пробы (образца):** 2816-1.1-19-04

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и может быть воспроизведён частично или полностью только с согласия ИЛЦ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:

Образец поступил: 13 ч. 15 мин. 10.04.2019 г.
Начало исследований: 13 ч. 25 мин. 10.04.2019 г.
Окончание исследований: 10.04.2019 г.

Код 2816 -1.1/2.1-19-04

Наименование средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования:

Наименование, заводской номер	Марка	Инвентарный номер	Год введения в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, аттестат	Срок действия
Термометр ртутный стеклянный, 195	ТЛ-5	б/н	2012	клеймо 2 кв. 2018	до 27.06.2021
Водяная баня многоместная, 181081	UT 4304E	МК 21013400018	2017	2512	до 07.10.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований; при P=0,95	Гигиенический норматив или величина допустимого уровня, не более	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Запах при 20° С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Запах при 60° С	балл	1	2	ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность лиц ответственных за оформление данного протокола:

Оператор группы ПРКП _____ Е.Н. Смирнова

Руководитель ИЛЦ _____ Н.В. Осипова

Общее количество страниц 2, страница 2
Протокол выдан в 3-х экземплярах
Перепечатка воспрещена

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и может быть воспроизведён частично или полностью только с согласия ИЛЦ

Приложение к протоколу лабораторных испытаний № 2816 от 10 апреля 2019 г.

Заключение:

Представленный образец (проба) **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09) по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене: И.П.Брахнова